

RO.271.9.2021

Łask, 25.03.2021 r.

Dotyczy: *prowadzonego przez Gminę Łask w trybie podstawowym postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest **Przebudowa drogi w Kolonii Bałucz***

Gmina Łask, jako Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) przekazuje zapytania Wykonawcy doręczone Zamawiającemu 24.03.2021 r. wraz z wyjaśnieniami o następującej treści:

Pytanie:

Z uwagi na brak możliwości pozyskania w trakcie budowy oraz na trudności w zakupie destruktu, który nie występuje w obrocie handlowym, spełniającego wymogi jakościowe wnosimy o dopuszczenie zmiany tego materiału na mieszankę kruszywa 0/31,5.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia tę kwestię w odpowiedzi na zapytanie 7 z dnia 24.03.2021 r. opublikowanej w dniu 25.03.2021 r. – odpowiedź na pytanie 6:

„Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm według STWiORB D-04.04.02. **PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWA ŁAMANEGO NIEZWIĄZANEGO**”.

Zastępca Burmistrza

Lidia Sosnowska